


MIESZKAŃCY UL. KOŚCIUSZKI

Sędziszów Młp. 27. 07. 2021 r.

RADA POWIATU
ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO



Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję, dotyczącą stanu technicznego instalacji gazów medycznych z instalacją tlenową w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp., zabezpieczenia mieszkańców ulicy Kościuszki przed uciążliwym, przekraczającym granice naszej wytrzymałości hałasem trwającego po 8 do 10 godzin dziennie w dni robocze (od ok. 8.00 do 18.00 a od dnia 26.07.2021 r. od ok. 8.00 do 15.00) oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym tego szpitala od strony ulicy Kościuszki przy bardzo wysokich temperaturach powietrza atmosferycznego i wobec ogłaszanych alertów pogodowych.

My rozumiemy, że szpital jest bardzo ważną instytucją do naszej lokalnej społeczności, nasze Rodziny korzystają z jego usług, ale to budynek najpierw przychodni, potem szpitala został dobudowany przy ul. Kościuszki, gdzie wcześniej były już domy mieszkalne. Z tego względu uważamy, że w budynku szpitala powinny być zastosowane takie rozwiązania, aby były spełnione warunki wynikające z prawa budowlanego i ochrony środowiska uwzględniające prawa mieszkańców do godnego i bezpiecznego życia.

Przebudowa szpitala to nie dziesiątki lat temu, tylko 2019 rok. Zatem wobec wielu możliwości projektowych w XXI wieku, powinno się wziąć pod uwagę możliwe do wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców ulicy Kościuszki, zwłaszcza wobec sytuacji, gdzie domy mieszkalne były wcześniej niż zabudowa szpitala przy ul. Kościuszki. Teraz trwają prace remontowe kotłowni, szpital stał się w zasadzie kolejnym placem budowy, my to rozumiemy więc tu nie zgłaszamy zastrzeżeń, chociaż można byłoby się zastanowić, czy prace związane z cięciem rur i innych elementów, spawaniem i innymi czynnościami wytwarzającymi hałas przemysłowy to konieczność czy też wygoda. Elementy można byłoby dociąć i zespawać w zakładzie firmy a nie na miejscu wobec przebywających w budynku szpitala chorych pacjentów.

Od początku działania instalacji gazów medycznych z instalacją tlenową od strony ul. Kościuszki, w roku 2019 mieszkańcy ul. Kościuszki, zgłaszali uciążliwości w zakresie nadmiernego hałasu, dodatkowo urządzenia syczą, huczą i jest to hałas przemysłowy, w którym pracownicy mogą przebywać 8 godzin dziennie. My jesteśmy w zakresie jego oddziaływania cały czas. Mieszkamy w odległości 20 metrów budynek od budynku. Sprawy administracyjne toczą się obecnie w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Ropczycach oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie, ponieważ Wydział Ochrony Środowiska w Ropczycach i Starosta Powiatu nie znajduje przesłanek do ponownych badań emisji hałasu. Starosta Powiatu i Dyrekcja ZOZ w Ropczycach mają sprawozdanie z poziomu emisji hałasu wykonane przez Inwestora. My prosiliśmy o wyjaśnienia dotyczące nieścisłości, które zauważyliśmy wobec warunków przeprowadzenia badania zgodnie z Instrukcją. Takich

wyjaśnić nam nie udzielono do dziś. Kierownik Laboratorium odpisał nam, że wykonywał badanie na zlecenie Inwestora przy warunkach jakie ten ustalił. Korespondencje dołączamy. W sprawozdaniu firmy ECOSOUND Sp. z o.o. z roku 2019, na którą powołuje się ZOZ w Ropczycach i Starosta Powiatu nie ma określonej lokalizacji pomiaru tła, wyszczególnionych sprzęzarek, przy jakiej wydajności urządzeń wykonano badanie, maksymalnych wartości hałasu, ani chociażby, czy drzwi do sprężarkowni były w czasie badania zamknięte czy otwarte. Można wnioskować, że były zamknięte, ponieważ nie posiadają w swojej konstrukcji „nóżki „ do podpierania. Najprawdopodobniej do dziś w celu ochrony drzwi przed zamknięciem stosowana jest cegła. My byliśmy świadkami wykonywanych pomiarów i drzwi były w tym czasie zamknięte a pracownik przeprowadzający badania nie znał parametrów pracy sprzęzarek, ponieważ nie miał do nich dostępu.

Sam architekt pomieszczeń nie odpowiedział na nasze pytania przesłane listownie (korespondencja nie odebrana) oraz na wniosek Wydziału Budownictwa, Architektury i Planowania Przestrzennego jakie zastosował rozwiązania, aby chronić mieszkańców ulicy Kościuszki przed uciążliwą emisją hałasu od sprzęzarek. Z informacji od Dyrektora ZOZ Ropczyce w sprężarkowni wiemy, że znajdują się tam cztery sprężarki śrubowe , emitujące podczas pracy ok. 70 dB każda. Nie poinformowano nas o zmianach w tej kwestii

Po przeprowadzeniu badania w 2019 roku pojawiły się nowe źródła hałasu – 2 duże wentylatory na dachu szpitala instalacji klimatyzacji, 2 wentylatory przy instalacji gazów medycznych i 1 jeden założony na budynku od strony ulicy Kościuszki w dniu 16.07.2021r. Przyjmując nawet wiarygodność posiadanego przez ZOZ badania, to po dodaniu kolejnych źródeł jest duże prawdopodobieństwo, że normy zostają przekroczone. Starosta Powiatu odmawia przeprowadzenia ponownych badań emisji hałasu od wszystkich urządzeń go emitujących przez Szpital powiatowy od strony ulicy Kościuszki jak również wdrożenia jakichkolwiek zabezpieczeń przed zgłaszanym uciążliwym hałasem. Dla nas nie jest istotne samo badanie, które na pewno jest kosztowne, ale system zabezpieczeń przed uciążliwym hałasem. Oprócz samego hałasu, instalacje są uciążliwe ze względu na odgłosy ze sprężarkowni i instalacji tlenowej: „syczenie”, „huczenie” i dodatkowo „zgrzytanie” (z drugiego pomieszczenia), nierównomierna praca urządzeń. To powoduje wybudzanie ze snu. Praca sprzęzarek zależy od poboru tlenu. Jeżeli jest on mały, to i hałas jest mniejszy, jeżeli w nocy pobór się zwiększy to hałas jest dużo bardziej odczuwalny i powoduje zakłócenie naszego snu. Dodatkowo wentylatory systemu klimatyzacji szpitala w porze letniej w godzinach nocnych również pracują, wytwarzając hałas uciążliwy dla mieszkańców ulicy Kościuszki 24. Aby móc spać w takich warunkach, mimo zamkniętych okien niektórzy mieszkańcy muszą wspomagać się lekowo. Odległość między murami naszych mieszkań a źródła hałasu ze szpitala to 20 metrów w zabudowie zwartej. Nawet szpital powinien spełniać warunki prawa budowlanego i o ochronie środowiska, które chronią ludzi przed nadmiernym hałasem przemysłowym, który wg WHO jest zanieczyszczeniem i szkodzi zdrowiu.

Od 23.06.2021 r. wystąpił problem w sprężarkowni instalacji gazów medycznych najprawdopodobniej spowodowany brakiem odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach przy wysokich temperaturach powietrza atmosferycznego. Drzwi do sprężarkowni zostały otwarte na terenie publicznym szpitala, i pozostawały otwarte przez ok. 8- 10 godzin dziennie (bez sobót i niedziel). W dniu 08.07.2021r. przez cały dzień i całą noc oraz w kolejnym dniu 09.07. 2021r. Ta sytuacja trwa już przez kilkanaście dni, boimy się o stan zabezpieczeń tej instalacji

przy tak długim okresie trwania w trybie awaryjnym, ponieważ w dalszym ciągu drzwi są otwierane. Otwarcie drzwi od sprężarkowni spowodowało, że jesteśmy w oddziaływaniu ciągłego, uciążliwego, hałasu przemysłowego, który z dużym prawdopodobieństwem przekracza granice dopuszczalnych norm, do tego urządzenia huczą i syczą. Nie zastosowano żadnej ochrony nas przed tym hałasem. Rozwiązania projektanta wprost na nas kierują fale akustyczną.

W dniu 05.06.2021 r. w pomieszczeniach gazów medycznych założono klimatyzację, 2 wentylatory zewnętrzne umieszczono przy budynku szpitala od strony ulicy Kościuszki dodając kolejne źródła dźwięku. Mimo tej instalacji w dalszym ciągu drzwi zostają otwarte na ok 8-10 godzin w ciągu dnia, w tym były otwarte przez całą noc 08.07.2021/09.07.2021r. Klimatyzacja nie rozwiązała zatem problemów występujących w sprężarkowni. Drzwi codziennie są otwierane do dnia dzisiejszego. (bez sobót i niedziel)

W dniu 06.07 - 07.07.2021r. powstała konstrukcja wykonana z cienkiej blachy bez innych zabezpieczeń akustycznych, zabezpieczająca teren przed drzwiami do pomieszczenia gazów medycznych od osób postronnych, jednak okazało się, że niestety nie jest to skuteczna ochrona przed zmniejszeniem uciążliwego hałasu. My zgłaszaliśmy uciążliwość przy zamkniętych grubych drzwiach stalowych, a teraz cienka blacha nie stanowi ochrony przed hałasem. Konstrukcja z blachy zabudowała skrzynkę do gazu ziemnego. Na potrzeby przebudowy kotłowni pracownicy, aby dostać się do skrzynki z gazem rozkręcali śrubki w blasze, potem na nowo skręcali. Nie mam wiedzy, czy takie rozwiązanie zostało ustalone z Gazownią i Strażą Pożarną. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Natomiast blacha zabezpiecza pomieszczenia do instalacji przed osobami nieupoważnionymi – wcześniej była tylko kratka w drzwiach, bez żadnego oznakowania i bezpośredniego nadzoru pracowników szpitala. Przyjmując że blacha pełni funkcję ekranu akustycznego, to niestety nie sprawdza się w takim zakresie, abyśmy nie odczuwali tego hałasu jako uciążliwy. Na przesłanych do Starosty filmach można usłyszeć hałas okresowo się zmieniający. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami, lub możemy Państwu je przesłać, prosimy wtedy o podanie adresu e- mail.

W soboty i niedziele drzwi do instalacji są zamknięte mimo wysokich temperatur powietrza atmosferycznego a od poniedziałku znów otwierane mimo znacznego, jak ma to miejsce w dniu 19.07.2021 r. ochłodzenia (godzina 8.00 temperatura ok. 22C) Nie rozumiemy tej sytuacji.

Nawet w jeden z chłodniejszych dni drzwi do instalacji zostają otwarte bądź uchylone, i pozostają otwarte również podczas opadów deszczu, **wylądowań atmosferycznych** (grzmoty i pioruny). Zatem jaki jest stan techniczny tej instalacji? Nie chodzi tylko o nas, ale również bezpieczeństwo pacjentów szpitala w zaopatrzenie w gazy medyczne.

Od policjanta podczas jednej z interwencji uzyskaliśmy informację, że w warunkach otwartych drzwi (bez klimatyzacji) ok. godziny 11.00 na urządzeniach była temperatura 106 C, przy maksymalnej 116C, temperatura w pomieszczeniu 40C, nie podano mi temperatury przy murze obiektu, ale była wtedy upalna pogoda, więc przy murze szpitala od strony południowej musiało być powyżej 30 C. Czy instalacja może tak długo pracować na tak dużej wydajności w takich warunkach? Czy osoby planujące powstanie takiej instalacji, znając wszystkie parametry urządzeń, w tym położenie pomieszczeń na południowej, silnie nasłonecznionej ścianie szpitala zastosowały prawidłowe rozwiązania? Każdy system powinien mieć zabezpieczenia dodatkowe i procedury awaryjne. Jest potrzeba otwarcia drzwi w sytuacji awaryjnej, my możemy zrozumieć taki stan przez 24 godziny, następuje naprawa urządzenia i drzwi są zamykane. Uważamy, że również powinien być awaryjny system zabezpieczeń przed hałasem

mieszkańców ulicy Kościuszki. Orientowaliśmy się i wiemy, że obecnie są rozwiązania techniczne, za pomocą których można wyciszyć pracę urządzeń.

W drugim pomieszczeniu instalacji najprawdopodobniej tlenowej, w środku okna wyprowadzono rurę, której otwór nie został zabezpieczony, wydobywa się z niego „dymek”. Okienko do tego pomieszczenia również w nocy jest otwarte, podczas opadów deszczu, wyładowań atmosferycznych, ponieważ nie można go zamknąć. Nie rozumiemy takiego rozwiązania.

Instalacja gazów medycznych jest bardzo potrzebna szpitalowi, ale emitowany przez nią ciągły, uciążliwy hałas przemysłowy w porze dziennej i nocnej nie pozwala naszym Rodzinom korzystać z naszej własności użytkowania pomieszczeń od strony ulicy Kościuszki.

My dzielnie znosimy uciążliwości związane z ciągłą przebudową, remontami w szpitalu od strony ulicy Kościuszki – hałas, zastawianie samochodami firm naszej ulicy mimo zakazu postoju. Pracownicy idą do swoich domów a my do godziny 18 lub dłużej przebywamy ciągle w obszarze oddziaływania hałasu przemysłowego. W nocy hałas zmienia się okresowo wybudzając nas ze snu.

Myśleliśmy, że nasze interwencje u Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i Dyrektora ZOZ w Ropczycach w sprawie ochrony mieszkańców ulicy Kościuszki przed uciążliwym hałasem przyniosą jakieś konkretne rozwiązania, ale niestety tak się nie stało. Dyrektor ZOZ w Ropczycach do dnia 27.07.2021r. nie udzielił odpowiedzi na nasze pisma, natomiast Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, stwierdził, że „Opisana przez Państwa sytuacja „otwartych drzwi” zaistniała z powodu wysokich temperatur i zarządca obiektu ratował się najprostszymi, może prowizorycznymi, ale środkami zapobiegającymi właśnie uszkodzeniu mienia i zdrowia”. My rozumiemy, awaria, sytuacja kryzysowa, otwierane są drzwi do sprężarkowni. Równocześnie powinny być wdrożone PROCEDURY awaryjne, system wentylacji awaryjnej – jeżeli został zaprojektowany, zabezpieczenie terenu, oraz ochrona mieszkańców przed nadmiernym hałasem. Awaria powinna być zlikwidowana maksymalnie w ciągu 48 godzin. **Tutaj taka sytuacja „otwartych drzwi” trwa cały czas, i to w warunkach niższych temperatur, w godzinach nocnych, podczas deszczu i burzy.** Nie widzimy żadnych prac ani pomysłu na rozwiązanie problemu. Mieszkańcy ulicy Kościuszki są zagrożeni skutkami przebywania w ciągłym hałasie przemysłowym, ograniczeniem w korzystaniu ze swoich pomieszczeń mieszkalnych. Oczekiwaliśmy od Starosty Powiatu DZIAŁAŃ w zakresie ochrony mieszkańców ulicy Kościuszki od urządzeń emitujących hałas ze Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. oraz rozwiązania problemów instalacji gazów medycznych z instalacją tlenową. PINB w Ropczycach odmówił wszczęcia postępowania wobec nowych okoliczności w sprawie czego nie rozumiemy.

Z tego względu zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z problemem istotnym dla szpitala i dla nas. Rozwiązaniem problemów z wentylacją pomieszczeń instalacji gazów medycznych i wdrożeniem zabezpieczeń przed uciążliwym hałasem przemysłowym, w zasięgu którego przebywamy cały czas.

Z poważaniem

